

Materialprüfungsanstalt · Otto-Graf-Institut Universität Stuttgart  
Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart

Telefon 0711-685-62712  
Telefax 0711-685-62744  
E-mail Feuerwiderstand@mpa.uni-stuttgart.de  
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:

**P-BWU03-I 17.1.66**

- Gegenstand:** Tragende Modulbau-Decke der Feuerwiderstandsklasse F 30 gemäß DIN 4102-2 (Ausgabe September 1977) mit einer 30 mm dicken Holzwerkstoffplatte als oberer Abschluss
- Grundlage:** Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen – VwV TB vom 20.12.2017 lfd. Nr. C 4.1 auf Basis der LBO Baden-Württemberg vom 21.11.2017 <sup>1</sup>
- Antragsteller:** Heinkel Modulbau GmbH  
Helfensteinerstraße 28  
89143 Blaubeuren
- Ausstellungsdatum:** 09.05.2019
- Geltungsdauer:** bis 31.05.2024

***Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen anwendbar.***

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 8 Seiten und 9 Anlagen.  
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

<sup>1</sup> Bauarten zur Errichtung von Decken, Dächern, Unterdecken, Doppelböden, Hohlraumestrichen, Stützen, Trägern, Unterzügen, Treppen und tragenden Wänden, an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.